

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60173157 0002

Berichtsnummer Report No.:

21185740 006

Genehmigungsinhaber License Holder:

PRYSMIAN S.p.A.

Via Chiese 6

20126 Milano MI

Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

4 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

Listing of 4 factories on following pages

Prüfzeichen Test Mark:


Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111276299

Geprüft nach Tested according to:

IEC 62930:2017

EN 50618:2014

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Kabel

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Cross section:

4,00mm²; 6,00mm²; 10,00mm²; 16,00mm²; 25,00mm²
Technical Data:

Rated Voltage:

AC (U0/U) 1,0/1,0kV

DC 1,8 kV

Conductor-conductor and conductor-earth |

Max. permitted voltage:

DC 1,8 kV

Ambient temperature:

-40°C to +90°C

Max. conductor temp.:

120°C (for 20.000h)

Material of insulation:

cross linked compound

Material of sheath:

cross linked compound

Color of sheath:

Black (red on customer demand)

Gültig ab:

2024-02-15

Valid from:
Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

2024-02-15

Date of issue:

A. Dolya



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60173157 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

21185740 006

Produkt *Product:* Kabel

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Cable (Electric Cables for Photovoltaic Systems)

Code designation (EN 50618): H1Z2Z2-K

Code marking (IEC 62930) : 62930 IEC 131

Type designation : Prysmian PRYSOLAR

Trademark : General Cable



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 60173157 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
21185740 006

Produkt *Product:*
Kabel

Fertigungsstätten *Factories:*

- 1 GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS S.L.
(Prysmian Group)
CL. Del Metall 4
(Pol. Can Sucarrats)
08630 Abrera
Spain
- 2 Prysmian Cables Spain S.A.
Calle Can Vinyalets 2
08130 Santa Perpetua de Mogoda
Spain
- 3 General Cable Celcat, Energia
e Telecomunicações, S.A
Avenida Marquês De Pombal 36/38
Morelena
2715-055 Pero Pinheiro
Portugal
- 4 Prysmian Cavi e Sistemi
Italia Srl
Contrada Torre del Tuono
70054 Giovinazzo BA
Italy

